



TINGMÄRGID

- Sissepuhkeõhu kanal
- Väljatõmbeõhu kanal
- Mürasumuti õhukanalil
- Sissepuhkeventiil
- Väljatõmbeventiil
- Siirdeõhu liikumistee
Pilu 20 mm ukse all või
või siirdeõhu rest
- Reguleerklapp õhukanalil
- Õhukanali osa painduva mürasumutiga
- TK Tuletõkkeklapp
- V- Väljatõmbesüsteem
- S- Sissepuhkesüsteem

MÄRKUSED:

1. VENTILATSIOONI SISSEPUHKEKANALID TELGEDE 4-7 JA E-C VAHELISES ALAS ON NÄIDATUD TINGLIKULT 2. KORRUSE PLAANIL
NEED TULEB TEGELIKULT PAIGALDADA PÖÖNINGULE
2. PÖÖNINGULE PAIGALDATAVAD SISSEPUHKEÕHU KANALID ISOLEERIDA 80mm PAKSUSELT
3. ÕHUVÕTUKANALID, KUS LIIGUB VÄLISÕHK, TULEB KÕETAVATES RUUMIDES ISOLEERIDA 80mm PAKSUSELT (KA VARJATUD SHAHTIDES)
4. VÄLJVISKEÕHU KANALID KÕETAVATES RUUMIDES ISOLEERIDA 60mm PAKSUSELT