

TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr. 246107

Väljastatud: **02.11.16**

Kehtivad kuni: **02.11.18**

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Vabriku 28 KÜ**

Taotleja aadress: **Vabriku tänav 28 Tallinn Harju maakond 10411**

Taotleja telefon:

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **Korterelamu**

Tehnilised tingimused pingesüsteemi muutmiseks

Vabriku tänav 28 Tallinn Harju maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: **3x63A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam: **ELEKTRIJAAMA 110/35/10/6** Toitefiider: **611:ELJ** Jaotusalajaam: **56:(Põhja Tallinn)** Jaotusfiider: **10547**

Aadressil Vabriku tänav 28 on võrk pingel 3 x 230/400 V (0,4 kV). Elektrilevi OÜ (edaspidi ELV) on paigaldanud kinnistu piirile 0,4kV liitumiskilbi. ELV paigaldab hoone valdaja taotluse alusel sisestuskaabli liitumiskilbist hoone seinani, jättes piisava varu peakilpi viimiseks ja ühendamiseks. Hoone valdaja on kohustatud rekonstrueerima oma elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele. Hoone ühendamiseks 0,4 kV elektrivõrguga on vähimalt vajalik hoone elektripaigaldise üldosa vastavusse viimine 3 x 230/400 V pingesüsteemiga. Korteris sisese elektripaigaldise renoveerimine ei kuulu hoone uuele pingesüsteemile üleviimise tingimata vajalike tööde hulka, kuid korterite valdajad peavad seda kaaluma eraldiseisvalt elektri- ja tuleohutuse seisukohast. Kortermaja elektripaigaldise projekteerimisel on soovitatav lähtuda ELV juhendist "Nõuded kortermaja mõõtekeskustele". Hoone valdaja peab enne 0,4 kV võrguühenduse pingestamist tõendama elektripaigaldise nõuetekohasust vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Hoone elektripaigaldise nõuetekohasuse tõendamisest kuni hoone olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse tööst väljaviimiseni kuluv aeg on kuni 2 kuud eeldusel, et eelpool loetletud tegevused on täidetud. Pärast hoone 0,4 kV võrguühenduse pingestamist viib ELV tööst välja olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse. 0,4 kV võrguühenduse loomiseks tuleb sõlmida liitumisleping tarbimistingimuste muutmiseks. 380V pingesüsteemiga võrguühenduse kasutamiseks tuleb sõlmida võrguettevõtja ja kliendi vahel võrgu- ja elektrileping.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Erki Pöder

Võrgu planeerija

Erki Pöder