



Tehnilised lähteandmed, maagaasi
jaotustorustiku laiendus
aadressile Tallinnas ja
gaasipaigaldise projekteerimiseks.

1. Tarnetorustik koos sulgeseadmega projekteerida algusega Kopliranna tänaval asuvast A- kat maagaasitorustikust (OP-0,02 ja MOP-0,1bar) läbimõõduga 219 mm. Tarnetorustiku läbimõõt valida vastavalt gaasikogusele liitumispunktis kuid mitte alla 60mm . Liitumispunktiks on Kopliranna tn 9 kinnistu piirile projekteeritav gaasitorustiku tupikots.
2. Tarbijapaigaldise projekteerimiseks vajalike arvutuste tegemisel arvestada minimaalse lubatud rõhuga liitumispunktis milleks on 0,018bar ja gaasikogusega mitte üle 35 m³/h. Hoonesse, enne gaasitorustiku hargnemisi, projekteerida ja ehitada koht AS Gaasivõrgud gaasiarvesti jaoks.
3. Enne gaasivarustuse tööprojektide koostamist sõlmida liitumisleping AS Gaasivõrgud.
4. Gaasimõõdusõlm kooskõlastada AS Gaasivõrgud mõõtetehnika spetsialistiga.
5. Torustik projekteerida vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
6. Lähteandmed kehtivad kaks aastat alates väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega