


TINGMÄRGID:

- REGUL EERKLAPP VASTAVALT KANALI MÕÕDULE
- MÜRASUMMUTI
- SIIRDEÕHUREST VASTAVALT SIIRDEÕHU TABELILE VÕI LÄVEPAKUTA UKS
- ÕHUVÕTU KANAL
- HEITÕHU KANAL
- SISSEPUHKEKANAL
- VALJATÕMBEKANAL

MÄRKUSED:

- ÕHUAJUTURITE ÜHENDUSKANALITE MÕÕDUD VASTAVALT ÕHUAJUTURI MÕÕDULE
- ÕHUHULGAD JOONISTEL ON ANTUD L/S
- TORUSTIK PAIGALDADA VÕIMALIKUL T LÄE ALLA
- SISSEPUHKE JA VALJATÕMBE ÕHUKANALID VENT. SEADMEST KUNI MÜRASUMMUTINI ISOLEERIDA S130
- ÕHUVÕTU- JA VALJAVISKE KANALITE ISOLATSIOONIL TAGADA ÕHUKINDLUS JA KONDENSADITÕKE (NT. FOOLUNKATE VAHEKOHTADE KUUMÜHENDUSTEIBIGA)
- VENTILATSIOONITORUSTIKE JA ÕHUAJUTURITE PAIGALDAMISEL ARVESTADA VALGUSTITE, RIPLAGEDE JA TEISTE TEHNILISTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA.

VENTILATSIOONIKANALITE KANDURITE PAIGALDUS



SIIRDEÕHURESTIDE TABEL

ÕHUHULK (L/S)	RESTI SUURUS
10	OSK 200x100
15	OSK 200x100
20	OSK 300x100

MATERJALIDE LOETELU

Kirjeldus	Suurus	Toode	Tootja	Kogus, tk	Pikkus, m
Õhukanal	100			8	
Õhukanal	125			21	
Õhukanal	160			17	
Õhukanal	200			0,5	
Põlv-45	125			2	
Põlv-45	160			2	
Põlv-60	160			1	
Põlv-90	100			6	
Põlv-90	125			7	
Põlv-90	160			6	
Sadul	125/100			1	
Sadul	125/125			1	
Sadul	160/100			3	
Sadul	160/125			3	
Sadul	100/100			3	
Üleminek	125/100			2	
Üleminek	160/125			2	
Üleminek	300x200/160			2	
Pime	100	ESU-100		3	
Välisrestid	200	US-AV 200		2	
Sissepuhke õhujootur	100	KTI-100		2	
Restitasanduskast	125	SV-2-200-100+TG-200-100-B		1	
Sissepuhke õhujootur	125	STOA-125		1	
Väljatõmbe platfoon	100	KSO-100		4	
Väljatõmbe platfoon	125	KSO-125		2	
Reguleerklapp	125	IRIS-125		1	
Müra summuti	100	BDER-30-010-060		2	
Müra summuti	125	BDER-30-012-060		2	
Müra summuti	160	BDER-30-016-090		2	
Isolatsioon			vastavalt joonisele		