Tagasitäide	
Maht	329,4

Seinapind (Vundament)	
Nimetus	Pind
Seinad (Kandvad)	5,9
Seinad (Välis)	45,0



MÄRKUS: Täitepinnas (kruus) tuleb korralikult tihendada pinnasetihendajaga. Rusikareeglina tihendaja kaalu iga 100 kg suudab tigendada kuni 10 cm pinnast. Näiteks: 300 kg masin suudab tihendada kuni 30 cm paksu kruusa.

TÄHELEPANU! ENNE TÖÖDE JÄTKAMIST SOOVITAV KONTROLLIDA TIHENDATUD KRUUSA KANDEVÕIMET

Koduinfo OÜ
Võru 55F, Tartu 50111
Reg. nr: 11105156
GSM 512 7938

www.koduinfo.ee
service@koduinfo.ee

KOOSTAS:
Oleg Jegelski

KONTROLLIS:
Inge-Ly Ansip

TELLIJA:
Indrek Tiits

OBJEKT:
Vana-Pikamäe, Arusta küla Kiili vald Harju maakond Eesti

Maja Rododendronites 6W

Töö nr: 01-05/16

Kuupäev: 01.05.2016

Ehitusjonised

Vundament, Seinapind (Vundament), Täitepinnas

1:100, 1:1

Joinis	LEHT:
A-3.1.3	26