

Põhiliste materjalide loetelu kaugküttetorustiku rajamisel 21a mahus

Märkused:

- 1) Eelisoleeritud torude ning detailide valikul on lähtutud tootjate Poliurs ning Logstor materjalidest. Samaväärsete toodete kasutamine on lubatud - vajadusel korrigeerida montaažiskeemi, vastavalt kasutatavate materjalide reaalsele määrdle ning kooskõlastada materjalide kasutamine Tellijaga.
- 2) Kõikide sulgarmatuuride spindlid ning kõik teenindusarmatuurid, mis ulatuvad välja torustiku HDPE väliskestast ning jäävad projekteeritud kaevudesse, peavad olema roostavabast terasest või tootja poolt kaitstud korrosiooni eest muul viisil.
- 3) Kõik materjalid tuleb arvestada koos nõuetekohaseks paigaldamiseks vajalike tarvikutega.
- 4) * - Materjali reaalne vajadus ning selle kogus, ühik või mõõt tuleb täpsustada tööde käigus. Minimaalselt tuleb pakkumuse koostamisel arvestada materjalide loetelus toodud kogusega.

Põhiliste materjalide loetelu soojustorustiku rajamisel					
Jrk nr	Viide	Materjal	Ühik	Kogus	Märkus
Sirged SINGLE torud - II isolatsiooniklass - P235GH					
1		DN 32/110, (42,4 x 2,6) eelisoleeritud toru; L = 12 m	m	48	Nt Poliurs Nt Logstor
Jätkumuhvid, II isolatsiooniklass					
2		Jätkumuhv torustikule DN 32/125 kahekordse vettpidava kihiga, vahutata	tk	14	Nt Poliurs Nt Logstor
Horisontaalsed nurgad, II isolatsiooniklass - P235GH					
3	N-6	DN 32/125, (42,4 x 2,6) eelisoleeritud põlv; L = 1,0 m x 1,0 m, 90°	tk	2	Nt Poliurs Nt Logstor
4	N-5	DN 32/125, (42,4 x 2,6) eelisoleeritud põlv; L = 1,0 m x 1,0 m, 65°	tk	2	
5	N-4	DN 32/125, (42,4 x 2,6) eelisoleeritud põlv; L = 1,0 m x 1,0 m, 55°	tk	2	
Vertikaalsed nurgad, II isolatsiooniklass - P235GH					
6	TP-1	DN 32/125, (42,4 x 2,6) eelisoleeritud tõusupõlv L = 1,5 m H = 2,0 m	tk	2	Nt Poliurs Nt Logstor
LOS					
7		Klemmkarp, IP56	tk	1	Nt Poliurs Nt Logstor
8		Otsamütsist traatide väljavõtte tegemise komplekt	tk	2	
9		LOS traatide pessühendused	tk	50*	
10		Lisakaabel (3-soont) traatide väljavõtte pikendamiseks	tk	5*	
Lõpumuhvid, lõpumütsid, läbiviigutihendid, II isolatsiooniklass					
11	TP-1	Lõpumüts torustikule DN 32/125	tk	2	
12		Läbiviigutihend torustikule DN 32/125	tk	4	
Muu üldmaterjal					
13		Märkelint	m	60*	Nt Poliurs
14		Paisumispadi, 2000 mm x 1000 mm x 40 mm	m	3*	Nt Logstor

Ühendused hoones			21a		
15		DN 32 (42,4 x 2,6) keevitatav sulgventiil	tk	2	
16		DN 32 (42,4 x 2,6) terastorustik	m	3*	EVS-EN 10217-2
17		DN 32 (42,4 x 2,6) teraspõlv - 90°	tk	4*	EVS-EN 10217-2
18		DN 32 (42,4 x 2,6) → DN * terasüleminek	tk	2*	EVS-EN 10253-2
19		Automaatne õhualdaja	tk	2*	Nt Flexvent Top
20		toruklamber, jne torustikule DN 32 (42,4 x 2,6)	tk	2*	Nt Hilti
21		Alumiiniumfooliumist kattega, kivivillast isolatsioonikoorik TV torule DN 32 (42,4 x 2,6) δ ≤ 50 mm, temperatuuritaluvus ≥ 135 C°	tk	3*	