



4. KORRUS TREPIKODA I




3. KORRUS TREPIKODA I




MÄRKUSED

- *Kaabeldus teostada korrusel sülvisstatud paigaldusviisiga vasikaablillega.
- *Üldjuhul valgustuse linnide kaabeldus teostada ristküliga 1,5 mm².

4. KORRUS TREPIKODA II



3. KORRUS TREPIKODA II



VALGUSTITE EKSPLUKATSIOON

- Valgusti ALR250L ED IP24 LED 7W/840 RAD hõlmava-alkumiseanduga (SLO Eesti AS)

Projekteers:	H. Tubli	TELLIJAK:	ARETTONOLINE ARHIVIMANDIETE JOOKS
Projekti juht:	H. Lomp	Enda e Korrigeeritud	
TOIMING:	ELEKTROPROJEKT	JOONISE LUK:	POHJAPROJEKT
PROJEKTI NIMET:	Kortereid Enda tn. 6, Tallinn	JOONISE NIMET:	3. ja 4. korruse elektripaigaldise plaan
as STIK-ELEKTIER	Roosna-Aliku vald, Järva maakond	KUUPÄEV:	14.11.2016
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452		MOODUST:	M 1:100
stik-elektier@stik-elektier.ee		TOO NR:	2779
		JOONIS NR:	EL. 16
		LEHT:	1
		LEHT:	1