



PÖÖNING



MÄRKUSED

*Kaabeldus teostada pööningul pinnapealse paigaldusviisiga vaskaablitega.
*Üldjuhul valgustuse liinide kaabeldus teostada ristloikega 1,5 mm2.

VALGUSTITE EKSPLIKATSIOON

Valgusti AL250LED IP54 LED 6W/840 (SLO Eesti AS)

TINGIMÄRGID

Lihtülitit pinnapealne IP44

Projekteeris:	H. Tubli	TELLUA:		AMETKONDLIKE ARHIVIMANDMETE JAOKS				
Projekti juht:	H. Lomp		Endla 6 korterühistu					
TOIMING	ELEKTRIPROJEKT			JOOINISE LIIK	JOKS, NFR:			
PROJEKTI NIMI:	Kortereelanu Endla tn. 6, Tallinn			PÕHIPROJEKT	MOOTKAVA			
as STIK-ELEKTER				Pööningu elektripaigaldise plaan				
Roosna-Aliku vald, Järva maakond				KUUPÄEV:	KOOD	MUUDAT.		
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452				14.11.2016				
stik-elekter@stik-elekter.ee				TÖÖ NR:	JOOINIS NR:	LEHT:		
			2779	EL. 17	1	1		