

KELDRIKORRUS



- VALGUSTITE EKSPLIKATSIOON

  - Valgusti AL250LED IP54 LED 6W/640 (SLO Eesti AS)
  - Valgusti NC Batat 235 IP68 PC/PC (SLO Eesti AS)
  - Sama akuga
  - Valgusti AAL250LED IP54 LED 5W/630 (SLO Eesti AS)
- TINGIMÄRKID

  - Lihtliin pinnapealne IP44
  - 2-nea pistikupesa pinnapealne IP44
  - Harutus pinnapealne IP44
  - Elektriklip pinnapealne
- MÄRKUSED

  - \*Kaabeldus teostada keldrikorruisel pinnapealsele paigaldusviisiga vastikaablittega.
  - \*Üldjuhul valgustususe liinide kaabeldus teostada ristlõikega 1,5 mm<sup>2</sup>.
  - \*Üldjuhul pistikupesade liinide kaabeldus teostada ristlõikega 2,5 mm<sup>2</sup>.
  - \*Lihtliin kasutada kaablit, mis ei sisalda kolle-ohelisi soone.
  - \*Lihtliin ja pistikupesad paigaldada 1500 mm pörandist.
  - \*Erinevatest tuleohukaitseosistest lähtudes tuleb kaabliredelitele teha katkestus. Kaablile läbiviigid tuleb tihendada tuleohukeseguga.

Projekteers:	H. Tuubi	TELLIJAK:	AMETIKONDIKE ARHIIVIMANDIETE JOKKS
Projekti juht:	H. Lomp		Enda 6 Korteritepüan
TOIMING:	ELEKTRIPROJEKT		
PROJEKTI NIMET:	Korterielanu Enda tn. 6, Tallinn		
	AS STIK-ELEKTER		
	Roosna-Aliku vald, Järva maakond		
	Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452		
	stik-elekter@stik-elekter.ee		
KUUPÄEV:	14.11.2016	KOOD:	MOOTKAVA
TOO NR:	2779	JOOBIS NR:	M 1:100
		LEHT:	1
		LEHT:	1