



MÄRKUSED

Küte:

- olemasolevad küttekehad säilivad;
- juhul, kui püstikutorustik ulatub ülemisel korrusel küttekehast kõrgemal, tuleb õhutusventiil paigaldada kõrgemasse punkti;
- radiaatoritele paigaldada eelseadega termostaatventiilid temperatuurivahemikuga 18-23 °C;
- trepikoja küttekehadele paigaldada radiaatorventiil termostaadita ja sulgeseadmeta. Sulgemine toimub püstiku sulgeventiiliga.

Reg nr: 12029960	inseneribüroo Tergum	Töö nimetus: Korterelamu rekonstrueerimine	Töö osa: KVS
KOOSTAJA: Inseneribüroo Tergum OÜ MTR: EEP002329; EHA000096; EEO002692 info@tergum.ee		Objekti aadress: Papli 4, Lüganuse alevik, Lüganuse v., Ida-Viru maakond	Köide nr: 2
Vastutav insener: Jelena Andronova	Töö nr: EPRT-330-2015	Joonis: KT-02/1 Kütte lahendus esimesel korrusel	Töö staadium: PP
Tehnik: Raigo Soopalu			Mõõtkava 1:100
	Kuupäev: 07.04 2017		Leht 3 Lehti 9