



MÄRKUSED

Küte:

- olemasolevad küttekehad säilivad;
- juhul, kui püstikutorustik ulatub ülemisel korrusel küttekehast kõrgemal, tuleb õhutusventiil paigaldada kõrgemasse punkti;
- radiaatoritele paigaldada eelseadega termostaatventiilid temperatuurivahemikuga 18-23 °C;
- trepikoja küttekehadele paigaldada radiaatorventiil termostaadita ja sulgeseadmeta. Sulgemine toimub püstiku sulgeventiiliga.

Reg nr: 12029960 inseneribüroo Tergum KOOSTAJA: Inseneribüroo Tergum OÜ MTR: EEP002329; EHA000096; EEO002692 info@tergum.ee Vastutav insener: Jelena Andronova Tehnik: Raigo Soopalu	Töö nimetus: Korterelamu rekonstrueerimine		Töö osa: KVS
	Objekti aadress: Papli 4, Lügänuise alevik, Lügänuise v., Ida-Viru maakond		Köide nr: 2
	Tellija: KÜ Papli 4	Joonis: KT-03/1 Kütte lahendus teisel korrusel	Töö staadium: PP
	Töö nr: EPRT-330-2015	Kuupäev: 07.04 2017	Mõõtkava 1:100 Leht 5 Lehti 9