



TINGMÄRGID:

- õhuklapp
- kaitseklapp
- filter
- kuulkraan
- tagasilöögiklapp
- tühjenduskraan
- kolmteeventiil
- P1 kütteevee ringluspump
- P2 soojatarbevee ringluspump
- termomeeter
- paisupaak
- T1 Soojuskandja pealevool
- T2 Soojuskandja tagasivool
- T3 Sooja tarbevee pealevool
- T4 Soojavee rikulatsioon
- Kõlm tarbevesi

MÄRKUSED

- küttesüsteemi arvutuslik võimsus on 38,8 kW, kütteevee temperatuurigraafik 70/50 °C.
- sooja tarbevee arvutuslik võimsus 31,5 kW;
- olemasolev õlikeskküttekatel asendatakse pelletikatlaga nominaalvõimsusega 100 kW (näit B-max 100).

Reg nr: 12029960		<div>inseneribüroo</div> <div>Tergum</div>		Töö nimetus: Korterelamu rekonstrueerimisprojekt		Töö osa: KV	
KOOSTAJA: Inseneribüroo Tergum OÜ MTR: EEP002329; EHA000096; EEO002692 info@tergum.ee				Objekti aadress: Papli 4, Lüganuse alevik, Lüganuse v., Ida-Viru maakond		Kõide nr: 2	
Vastutav insener: Jelena Andronova		Tellija: KÜ Papli 4		Joonis: KV-05 Katla ühendamise põhimõtteskeem		Töö staadium: PP	
Tehnik: Raigo Soopalu		Töö nr: EPRT-330-2015				Mõõtkava 1:100	
		Kuupäev: 07.04 2017				Leht 9	Leht 9