



MÄRKUSED

Ventilatsioon:

- keldriruumide ventileerimiseks paigaldada värskeõhuklapid;
- projektis on arvestatud, et kuuride vahelised seinad on ehitatud hõredast püstlaudisest ja neid ei ehitata tulevikus kinnisteks (umbseteks);
- keldriruumides tagada õhu liikumine ruumide vahel.

Reg nr: 12029960	inseneribüroo Tergum	Töö nimetus: Korterelamu rekonstrueerimisprojekt		Töö osa: KVV	
KOOSTAJA: Inseneribüroo Tergum OÜ MTR: EEP002329; EHA000096; EEO002692 info@tergum.ee		Objekti aadress: Papli 4, Lüganuse alevik, Lüganuse v., Ida-Viru maakond		Kõide nr: 3	
Vastutav insener: Jelena Andronova	Tellija: KÜ Papli 4	Joonis: KVV-01/1 Ventilatsiooni lahendus keldrikorrusel		Töö staadium: PP	
Tehnik: Raigo Soopalu	Töö nr: EPRT-330-2015			Mõõtkava 1:100	
	Kuupäev: 07.04. 2017			Leht 1	Leht 8