

TEHNILISED TINGIMUSED nr. 1640/16

Kinnistu veevarustuse rekonstrueerimiseks aadressil Keila,

1. Tingimused on koostatud lähtudes Teie poolt 31.03.16 esitatud taotlusele kinnistu veetorustiku rekonstrueerimiseks.
2. Kinnistu on Keila linna ühisveevärgiga liitunud.
3. Kinnistu veeühendus veetorustikust PE, D160, PN10. Liitumispunkt ühisveevärgiga maakraan DN 25 kinnistul (X=6574913.18; Y=523754.63)
4. Kinnistu veetorustik rekonstrueerida De 40, PE, PN10; torustik paigaldada 1,7 m sügavusele (rajamissügavuse vähendamisel torustik soojustada)
5. Vundamendi läbimisel paigaldada torustik hülssi.
6. Korterelamule näha ette veemöödusõlm, mis peab paiknema esimese välisseina taga ning vastama "Veemöödusõlmede ehitamise nõuetele". Ette näha veearvesti kinnituskonsool veearvestile DN 20, veearvesti konsool maandada.
7. Esitada kinnistu veetorustiku rekonstrueerimisprojekt enne ehitustööde algust kooskõlastamiseks AS Keila Vesi kahes eksemplaris, millest üks jääb kooskõlastajale järelvalve teostamiseks.
8. Kinnistustise torustike ehitustöödel kasutada töövõtjat, kes omab vastavat tegevuslitsentsi.
9. Kohale kutsuma AS Keila Vesi esindaja teostatud tööde ülevaatamiseks ja kontrollimiseks enne kaevikute tagasitäitmist.
10. Tehnilised tingimused on kehtivad kuni 10.04.2017