



VALGUSTITE LOETELU

- 1 — PLAFONIVALGUSTI "KOLHOOSNIK" 60W IP44
- 2 — RADARVALGUSTI 60W IP44
- 3 — NUMBRIVALGUSTI 11W HÄMARAANDURIGA
- 4 — AVARIIVALGUSTI 8W ÜHEPOOLNE

MÄRKUSED

SÜVSTATUD ELEKTRIPAIGALDIS

KAABLID 3G1,5 — KUJ POLE JOONISEL KAABLSOONTE TÄHISTUST ANTUD

PÕRANDAS, LAGEDES JA SEINTE LÄBIVIKUDES KAABLID PVC TORUS

KAABLITE LÄBIVIKUD TIHENDADA VASTAVALT SEINA TULEPÜSIVUSASTMELE

LÜLITITE KÕRGUS 1,0M PÕRANDAPINNAST

Tellijä.	KÜ MARDI 12	Projekti staadium.	PÕHIPROJEKT
Objekt.	KORTERELAMU NR.1 MARDI 12, TALLINN	Joonise nimetus.	Mõõtkava: 1. HOONE I KORRUSE VALGUSTUS 1:100 A3
OÜ ELKON ELEKTER Päiklimetsa Tee 15 75501 Saku Tel.6814187 E–mail: elkon@elkon.ee MTR nr. EE10496404		Kuup. 29.10.10 Joon. E.VAHTRAMÄE Proj. Kinnit. M.PUKARI Kontokt.	Töö nr. 1009043
		Joonise nr.	Muudatus:
		Leht	EE–02