

Muudatus D			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Muudatus E			Skeem								Grupi nr.	Tarbija nimetus				kW	In/lv	Kaabeldus				
Muudatus F																						
											27M	Toitekaabel AK1–st	26	C40	PPJ 5G10							
											1S	Pealüliti 3*50A										
								PA1	Arvesti 3*230/400V 5/85A LCD+kell													
								3M	Korter 4 JK1	13	C20	PPJ 5G4										
								PA2	Arvesti 3*230/400V 5/85A LCD+kell													
								4M	Korter 5 JK2	13	C20	PPJ 5G4										
								PA3	Arvesti 3*230/400V 5/85A LCD+kell													
								9M	Korter 7 JK7	13	C20	PPJ 5G4										
								PA4	Arvesti 3*230/400V 5/85A LCD+kell													
								14M	Korter uus JK12	13	C20	PPJ 5G4										
								PA5	Arvesti 3*230/400V 5/85A LCD+kell													
								15M	Korter uus JK13	13	C20	PPJ 5G4										
								PA6	Arvesti 3*230/400V 5/85A LCD+kell													
								16M	Korter uus JK14	13	C20	PPJ 5G4										