

Muudatus D			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
Muudatus E			Skeem								Grupi nr.	Tarbija nimetus				kW	In/lv	Kaabeldus												
Muudatus F																						A								
																						B								
											28M	Toitekaabel AK1–st				26	C40	PPJ 5G10				C								
											1S	Pealüliti 3*50A										D								
																						E								
											PA1	Arvesti 3*230/400V 5/85A				LCD+kell														
											7M	Korter 14 JK5				13	C20	PPJ 5G4				F								
											PA2	Arvesti 3*230/400V 5/85A				LCD+kell														
											8M	Korter 15 JK6				13	C20	PPJ 5G4				G								
											PA3	Arvesti 3*230/400V 5/85A				LCD+kell														
											12M	Korter 16 JK10				13	C20	PPJ 5G4				H								
											PA4	Arvesti 3*230/400V 5/85A				LCD+kell														
											13M	Korter 17 JK11				13	C20	PPJ 5G4				J								
											PA5	Arvesti 3*230/400V 5/85A				LCD+kell														
											17M	Korter uus JK15				13	C20	PPJ 5G4				K								
																						L								
																						M								
																						N								
											ÜLDELEKTRI SEKTSIOON										O									
																						P								
											3E	Kaabel AK1–st üdelekter				3,5	C16	PPJ 5G2,5				R								
											1S	Pealüliti 3*20A										S								
											1J	Kombipesa kilbis 230V,400V				10,5	C16					T								
											1E	Valgustus kelder, õu				0,7	B6	PPJ 3G1,5				U								
																						V								
											2E	Trepikoja valgustus				0,7	B6	PPJ 3G1,5				X								
											X1,2	Nupplülitid trepikojas				0,7	B6	PPJ2*1,5				Y								
											AR	Aegrelee 230V										Z								
											2X	ATS keskus					B6					1								
											3X	Sidekeskuse toide					B6					2								
											4X	Fonokeskuse toide					B6													
											1	Veemõõtja						Cu 6												
											2	Metallkonstruktsioonid						Cu 6												