



MÄRKUSED:

- Viirutatud sarikad ja pennid tähistavad vintskapi konstruktsioone.
- Katuse puitkonstruktsioonide tugevusklass vähemalt C18.
- Sarikate samm on üldjuhul 0,6 m.
- Puitkonstruktsioonide minimaalne kaugus korstnatest 100 mm.
- Puitkonstruktsioonid hüdroisoleerida trepikoja kivikonstruktsioonidega liitumisel.
- Antud mõõtketid on informatiivsed ja täpsustatakse ehituse käigus!
- Kõik mõõdud ja kogused täpsustada enne materjalide tellimist!

SARIKATE ÜLDSPETSIFIKATSIOON

Tähis	Profiil	Klass	Pikkus	Kogus
S-1	□50x200	C18	4950	12 tk
S-2	□50x200	C18	4570	13 tk
S-3	□50x200	C18	5550	1 tk
S-4	□50x200	C18	2670	1 tk
S-5	□50x200	C18	3900	1 tk
S-6	□50x200	C18	5600	1 tk
S-7	□50x200	C18	5150	7 tk
S-8	□50x200	C18	4500	1 tk
S-9	□50x200	C18	5510	4 tk
S-10	□50x200	C18	5460	5 tk
S-11	□50x200	C18	5080	8 tk
S-12	□50x200	C18	2200	5 tk
S-13	□50x200	C18	5400	4 tk
S-14	□50x200	C18	3680	1 tk
S-15	□50x200	C18	2050	47
S-16	□50x200	C18	1470	1
S-17	□50x200	C18	1740	5
Kokku:				409,9 jm
Kokku:				4,10 m³

PENNIDE ÜLDSPETSIFIKATSIOON

Tähis	Profiil	Klass	Pikkus	Kogus
P-1	□50x150	C18	2670	12 tk
P-2	□50x150	C18	2330	1 tk
P-3	□50x150	C18	2380	1 tk
P-4	□50x150	C18	2430	1 tk
P-5	□50x150	C18	2490	1 tk
P-6	□50x150	C18	2540	1 tk
P-7	□50x150	C18	3480	6 tk
P-8	□50x150	C18	2950	3 tk
Kokku:				73,9 jm
Kokku:				0,55 m³

ABITALADE ÜLDSPETSIFIKATSIOON

Tähis	Profiil	Klass	Pikkus	Kogus
AT-1	□75x200	C18	2800	7 tk
Kokku:				19,6 jm
Kokku:				0,29 m³

VEKSELTALAD, 3 tk, kokku 3,3 jm, □50x200, C18

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
töö: Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE II Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn				
tellija: Optimal Projekt OÜ		Sarikate plaan		
projekteeris: Indrek Karotamm		joonise nr:	K-4	
		kuupäev:	22.08.2011	
		mõõtkava:	M1:75	
		projekti nr:	1012-55PP-A	
				 Reg. nr 11255950 Oru 4-2, Märjamaa 78302 tel. 5243 228, 5136 268 e-post: projekteerimine@karotamm.ee