


MÄRKUSED:

1. Saematerjali tugevusklass vähemalt C18
2. Katusealuse otsaseina soojustus paigaldada diagonaalselt otsaseinale löödud [50x50 roovide ja nendele vertikaalselt löödud [50x100 prusside vahele. Diagonaalroovitisega antakse otsaseinale külgsuunaline jäikus, roovi samm s=0,6 m.
3. Kõik mõõdud ja kogused täpsustada enne materjalide tellimist!
4. Sõlmed S-1...S-5 vt joonised K-9.9...K-9.13

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
--------	------	---------	----------	-------

töö: Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE II Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn			
tellija: Optimal Projekt OÜ		VAADE KÜLJELT põhiprojekt	
projekteeris: Indrek Karotamm		joonise nr:	K-6.1
		kuupäev:	22.08.2011
		mõõtkava:	M1:75
		projekti nr:	1012-55PP-A



Reg. nr 11255950
Oru 4-2, Märjamaa 78302
tel. 5243 228, 5136 268
e-post: projekteerimine@karotamm.ee