

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

ELEKTRIPAIGALDISE SEADMED/TARVIKUD/MATERJAL			
Nimetus	Kirjeldus	Kogus	Ühik
PJK	Vaadata joonist EL-7-01	1	kmpl
Sidejaotla BD 11U, koos ühendus- ja otsastustarvikutega		1	kmpl
1-ne pistikupesa üheses raamis 1 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20		14	tk
1-ne pistikupesa üheses raamis 1 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP44		5	tk
1-ne pistikupesa samas raamis 2 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20		13	tk
1-ne pistikupesa samas raamis 2 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP44		1	tk
1-ne pistikupesa samas raamis 3 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20		2	tk
1-ne pistikupesa samas raamis 4 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20		6	tk
1-ne pistikupesa üheses raamis 1 tk, 16A/~230V, pindpaigaldus, 1P+N+PE, IP44		4	tk
Sidevõrgu pistikupesa 2xRJ45, Cat.6, süvistatav, IP20		6	tk
Maandusjuht CU MK 6	Täpsustab töövõtja		m
Maandusjuht CU MK 16	Täpsustab töövõtja		m
Horisontaalmaandur tsingikihiga terasest ümarjuht pinnases RD10		10	m
Tsingikihiga ümarterasest maandusvardad 1,5m		3	tk
Kaablikaitsetoru D75 750N	Täpsustab töövõtja	55	m
Hoiatuslint	Täpsustab töövõtja	35	m
AXPK 4G25	Täpsustab töövõtja	15	m
XPk-HF D 5G4	Täpsustab töövõtja	15	m
XPk-HF D 5G4	Täpsustab töövõtja	20	m
XPk HF-D 5G6	Täpsustab töövõtja		m
XPJ HF-D 3G1,5	Täpsustab töövõtja		m
XPJ HF-D 3G2,5	Täpsustab töövõtja		m
XPk HF-D 3G6	Täpsustab töövõtja		m
XPJ-HF D 5G2,5	Täpsustab töövõtja		m
XPk HF-D 3G2,5	Täpsustab töövõtja		m
Cat.6 U/UTP 4x2x0,5 LSZH Dca	Täpsustab töövõtja		m
Cat.6 U/UTP 4x2x0,5 LSZH Dca, välikaabel	Täpsustab töövõtja		m
KLMA 4x0,8+0,8	Täpsustab töövõtja		m
Lihtlülit, IP20, 10A, 230V, süvispaigaldus		7	tk

Grupilüliti, IP20, 10A, 230V, süvispaigaldus		3	tk
Veksellüliti, IP20, 10A, 230V, süvispaigaldus		14	tk
Ristlüliti, IP20, 10A, 230V, süvispaigaldus		1	tk
Dimmerlüliti, IP20, 10A, 230V, süvispaigaldus		4	tk
Süvistatud spotvalgusti õues, IP44, dimmerdatav		12	tk
Süvistatud spotvalgusti toas		9	tk
Süvistatud spotvalgusti niisked ruumid, IP44		6	tk
Pinnapealne spotvalgusti niisked ruumid, IP44		2	tk
Liikumisandur, seinale pinnapealne		2	tk
Liikumisandur, lakke süvistatav		1	tk

Märkused:

1. Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja.
2. Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima.
3. Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.
4. Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.
5. Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
6. Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
7. Spetsifikatsioonis toodud materjalide ja seadmete margid on informatiivsed. Seadmete ja materjalide asendamisel tuleb lähtuda spetsifikatsioonis toodute tehnilistest parameetritest ja väälimusest.