

SPETSIFIKATSIOON					
POS.	TÄHIS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIKU MASS,kg	MÄRKUSED
MO-1					
1	ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW L=3850	3	3,42	
2	ARMATUURTERAS	Ø10 A500HW L=3850	2	2,38	
3	ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW L=2050	2	1,82	
4	ARMATUURTERAS	Ø10 A500HW L=2050	2	1,26	
5	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=1090	33	0,24	
6	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=660	38	0,15	
		Kokku		34,8	
Vahelae betoonvöö 200x(h)150					
7	ARMATUURTERAS	Ø8 A500HW L=46,2 j.m.	4	18,25	
8	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=590	223	0,13	
		Kokku		101,99	
Katuse betoonvöö U-plõkis					
9	ARMATUURTERAS	Ø8 A500HW L=12,9 j.m.	4	5,1	
		Kokku		20,4	
	Betoon MO-1	C25/30	1,6	m ³	
	Betoon vahelae vöös	C25/30	1,31	m ³	
	Betoon katuse vöös	C25/30	0,3	m ³	U-plõkis
	Armatuurvõrk 3,85x2,05	Ø6 A500HW	2	tk	MO-1

Kokkuvõtte läbimõõtude järgi:

Ø6 A500HW

192,6 m

42,6 kg

Ø8 A500HW

236,4 m

93,4 kg

Ø10 A500HW

11,8 m

7,3 kg

Ø12 A500HW

15,7 m

13,9 kg

Kokkuvõtte markide järgi:

A500HW 157,2 kg

KOKKU: 157,2 kg

NB! Kokkuvõtte ei sisalda armatuurvõrkusid

Märkused:

- Armatuurid mis on antud jm-s on onvestatud varrastse pikkusega 6m ja ülekatttega 50Ø.
- Kui armatuuri pikkus on suurem, kui 6m siis painutusloabei pikkuse lahtris on armatuuri kulu ja välisgobarriide lahtris on vajalik pikkus.
- Mahuarvutusprogramm arvutab painutusraadiusest tuleneva pikkuse vähenemise kogupikkusest maha.

Pos.	Läbi-mõõt mm	Terose mark	Pikkus mm	Välisgobarriide mõõdud	Kogus	Painutus võll	Märkused
1	Ø12	A500HW	3850	A ← 3850 →	3		
2	Ø10	A500HW	3850	A ← 3850 →	2		
3	Ø12	A500HW	2050	A ← 2050 →	2		
4	Ø10	A500HW	2050	A ← 2050 →	2		
5	Ø6	A500HW	1090	U 80 150 350	33	Ø24	
6	Ø6	A500HW	660	D 300 94 300	38	Ø24	
7	Ø8	A500HW	46,2 j.m.	A ← 43430 →	4		
8	Ø6	A500HW	590	U 80 150 80	223	Ø24	
9	Ø8	A500HW	12,9 j.m.	A ← 12100 →	4		

EKT-PROJEKT OÜ		Tallin:	1316
tel. +372 55675230	Hobuse 22 Pärnu 80033	Töö nimetus:	Üksikeelamu ehituskonstruks. mahud,
Reg. kood 12426313, M.K.M. reg. nr. EEP002626			Stoodum: MA
Insener: K.Kalme	10/2016	MO-1, vahelae- ja katustlae betoonvööde mahud	Joonis: M-8