

TÄHVIKIDE EKSPLIKATSIOON	
Märk	Täht
	Elektriseadme (raudu seos on seadme nimi)
	Hanukap, Süvitatav/ Pinnapealne
	Jootuskip
	Kaablimarkering, faasijuh
	Kaablimarkering, kolm juhti + neutraaljuht + kaitseliht (3L + N + PE)
	Kaablimarkering, kaabelivale korraldise (äval/ al) soosuv liin
	Kaablimarkering, N-juht
	Kaablimarkering, PE-juht
	Kaablimarkering, Ülesse/Ala suunduv liin
	Küte, Andur [TE=Temperatuur; PA=Avatirüh]
	Küte, Soojaveebolter
	Küte, Temperatuurandur
	Küte, Termostaat
	Küte, Termostaatventil, ajamiga
	Maandus, Elektrod
	Maandus, Klemm
	Närvivool, Antenn
	Närvivool, Pistikupes, 2 x RJ45 moodulipistikupesadele, tolmukaitsega
	Närvivool, Pistikupes, 2-ne külari vedruklenn
	Närvivool, Pistikupes, Antenni pesa TV+SAT+FM
	Närvivool, Kõlar, Seinakõlar
	Närvivool, Valvekaamera
	Närvivool, Valvekeskus
	Närvivool, Kaabliaru
	Pistikupes, Pinnapealne, Combogesa
	Pistikupes, Pinnapealne, maanduskontaktilga, IP44
	Pistikupes, Pinnapealne, maanduskontaktilga, IP44, 2ne
	Pistikupes, Süvitatav, maanduskontaktilga
	Pistikupes, Süvitatav, maanduskontaktilga, 2ne
	Pistikupes, Süvitatav, kaamega, maanduskontaktilga, IP44
	Moostorid, Väljõhventilaator
	Kaabel juhi ristlõikepindalaga 2,5mm²
	Kaabel juhi ristlõikepindalaga 1,5mm²
	Magistraallinid // muud liinid (kaabli mark plaani)
	Andmesidekaabel (kaabli mark plaani)
	Muu kaabel (kaabli mark plaani)
	Muu kaabel (kaabli komplektis seadmetega)
	Kaabliteed
	Info
	Liiginformatsioon
	Kõrgus
	Valgustuse nimivõimsus (arvutustes kasutatud väärtus)
	Grupi number ja joosikilbi nimi
	Valgusti paigaldamise number

Märkused:

- Kaablid paigaldatakse süvisvutalt. Põrandas paigaldatakse kaablid torusse, Seintes ja lagedes kokkupuutes villaga kaablikaitse körises.
- Kõikide pistikupesade ja elektritavite asukohad täpsustatakse tööde käigus tellijaga;
- Ruumitermostaatide kaabeldus kütteprojekti hankes;
- Potentsiaalühitlustus testatakse vastavalt skeemidel esitatule. Vannitubades testada lisapotentsiaalühitlustus.
- Soojuspumba juht- ja signaalkaablid komplektis seadmega

Elinvar

Elinvar OÜ
Reg. koode: 11229823
MTR: TEL000566; EEP003446
e-post: kristjan@elinvar.ee
Telefon: +372 5134299

OBJEKT:	Üksikelamu	TÖÖ NR:	0217
ASUKOHT:	Uus-Kuuli, Kasemetsa küla, Saku vald, Harju maakond	STADIUM:	PP
JOONIS:	1.Korruse plaan. Jõupaigaldis	MOOTKAVA:	1:100
JOONISE NR.:	5–03	OSA:	ET Elektripaigaldis tugevvool
TELLUJA:	Hr. Kristo Mägi	PROJEKTEERUJA:	Kristjan Veidenberg
		KUUPÄEV:	28.07.2017

FAIL: 0217_PP_ET-5-03_V01_1-kor_jõupaigaldis.dwg