

TÄHVIKUMÄRKIDE EKSPLIKATSIOON	
Märk	Tüüp
	Elektriseadme (suudu sees on seadme nimi)
	Harukarp, Süvistatav/ Pinnapealne
	Jaoüksik
	Kaablimarkeering, Faasijuht
	Kaablimarkeering, Kalm juht + neutraaljuht + kaitsajuht (3L + N + PE)
	Kaablimarkeering, Kõrvalolevale korrusele (ülevaht/ all) saabus liin
	Kaablimarkeering, N-juht
	Kaablimarkeering, PE-juht
	Kaablimarkeering, Ülesse/Alla suunduv liin
	Küla, Andur [TE-Temperatuur; PAI-Avarirühn]
	Küla, Soojusveelaler
	Küla, Temperatuurandur
	Küla, Termostaat
	Küla, Termostaatventiil, ojamiga
	Maandus, Elektromootor
	Maandus, Klemm
	Närvkool, Antenn
	Närvkool, Pistikupes, 2 x RJ45 moodulipistikupesadele, tolmukatsesega
	Närvkool, Pistikupes, 2-ne kääri vedruklemm
	Närvkool, Pistikupes, Antenni pesa TV+SAT+FM
	Närvkool, Kõlar, Seinakõlar
	Närvkool, Valvikaamera
	Närvkool, Valvikeskus
	Närvkool, Kaabliaru
	Pistikupes, Pinnapealne, Combipesa
	Pistikupes, Pinnapealne, maanduskontaktiga, IP44
	Pistikupes, Pinnapealne, maanduskontaktiga, IP44, 2ne
	Pistikupes, Süvistatav, maanduskontaktiga
	Pistikupes, Süvistatav, maanduskontaktiga, 2ne
	Pistikupes, Süvistatav, kaanega, maanduskontaktiga, IP44
	Mootorid, Väljalüüsi-/ventilaator
	Kaabel juhi ristlõikepindala 2,5mm²
	Kaabel juhi ristlõikepindala 1,5mm²
	Magistraallinid // muud liinid (kaabli märk plaanil)
	Andmesidekaabel (kaabli märk plaanil)
	Muu kaabel (kaabli märk plaanil)
	Muu kaabel (kaabli kopileks seadmetega)
	Kaabliliinid
	Info
	Liigirühm
	Kõrgus
	Valgusti nimivõimsus (arvutustes kasutatud väärtus)
	Grü number ja joonistiku nimi
	Valgusti joonistiku number

Märkused:

- Kaablid paigaldatakse süvistatult. Põrandas paigaldatakse kaablid torusse, Seintes ja lagedes kokkupuutes villaga kaablikaitses körises.
- Kõikide pistikupesade ja elektritavite asukohad täpsustatakse tööde käigus tellijaga;
- Ruumitermostaatide kaabeldus küttesüsteemi hankes;
- Potentsiaaliühendus testatakse vastavalt skeemidele esitatule. Vannitubades testada lisapotentsiaaliühendus.

Elinvar

ELINVAR OÜ
Reg. kood: 11229823
MTR: TEL000566; EEP003446
e-post: kristjan@elinvar.ee
Telefon: +372 5134299

OBJEKT:	Üksikelamu	TÜÜ NR:	0217
ASUKOHT:	Uus-Kuuli, Kasemetsa küla, Saku vald, Harju maakond	STAADIUM:	PP
JOONIS:	2.Korruse plaan. Valgustuspaigaldis	MÕÖTAVA:	1:100
JOONISE NR.:	5-04	OSA:	ET Elektripaigaldis tugivool
TELLUJA:	Hr. Kristo Mägi	PROJEKTEERUJA:	Kristjan Veidenberg
		KUUPÄEV:	28.07.2017