

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL lk 1/1

Proj. Organisatsioon:		BST Projekt OÜ			
Töö nimetus:		Ehitusprojekt korterelamu rekonstrueerimiseks			
Projekt nr:		P-1601			
Tellija:		KÜ Valdeku 162			
Jrk nr	Kooskõlastav organisatsioon	Kooskõlastus nr ja kuupäev	Kooskõlastuse tekst	Orig.kooskõlastuse asukoht	Projekteerija märkused kookõlastaja tingimuste täitmise kohta
1	2	3	4	5	6
1	Elektrilevi OÜ	Projekti kooskõlastus nr 2778951543. 21.02.2017	1. Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja, 10 päevse etteteatamisega enne ehitustööde algust. 2. Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. 3. Kaablite täpne asukoht ning sügavus määrata surfimise teel, võimalusel elektrilevi esinaja juures olekul. 4. Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. 5. Kooskõlastus kehtib 1 aasta. 6. Sissesõidu alla kaitsetoru keskpinge kaablile.	Projekti lisa nr 3. Kooskõlastusleht.	
2	Telia Eesti AS	Projekti kooskõlastus nr 28045963. 22.02.2017	1. Tööde teostamisel lähtuda sideehitiste kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast. 2. Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Info: https://www.elion.ee/ehitajale	Projekti lisa nr 3. Kooskõlastusleht.	
3	AS Utilitas Tallinn, VHO	Maksim Andrijaškin, spetsialist / KOOSKÕLASTATUD, Kooskõlastuse nr. V_142, 15.03.17	Aadress: Valdeku tn 162; Tingimused: Enne tööde algust ja tagasitäite algust kutsuda kohale meie esindaja tel: 6107453; Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m soojustrassist;	Digitaalselt allkirjastatud dokument.	

4	Loo Elekter AS	K. Salvet Loo Elekter AS 5064641	Ehituse ajast (?) on välisseinal kilp. See saab olema takistuseks seina soojustamisel. Palun lisage projekti selle kilbi demonteerimine ja asendamine kaasaegse maakilbiga (transiitkilbi ja liitumiskilbiga) olemasolevale kaablitrassile vundamendi panduse äärde.	Projekti lisa nr 3. Kooskõlastusleht.	
---	----------------	--	---	--	--

Koostas: Andrei
Vassiljev