

Andrei Vassiljev

Saatja: Kalev Salvet <Kalev@looelekter.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 16. märts 2017 11:25
Adressaat: andrei@bstprojekt.ee
Teema: RE: Projekti kooskõlastamine Valdeku 162

Tere!

Ehituse ajast (?) on välisseinal kilp. See saab olema takistuseks seinä soojustamisel.
Palun lisage projekti selle kilbi demonteerimine ja asendamine kaasaegse maakilbiga (transiitkilbi ja liitumiskilbiga) olemasolevale kaablitrassile vundamendi panduse äärde.

trv
K. Salvet
Loo Elekter AS
5064641

From: Andrei Vassiljev [<mailto:andrei@bstprojekt.ee>]
Sent: Wednesday, March 15, 2017 10:01 AM
To: Elekter <Elekter@looelekter.ee>
Subject: Projekti kooskõlastamine Valdeku 162

Tere,

Teostame Valdeku 162 hoone rekonstrueerimise projekteerimist. Tööde käigus tulevad ka kaevetööd vundamendi soojustamiseks. Saime elektrilevi käest kooskõlastuse kätte, aga KÜ teatas, et teenust pakute neile Teie. Kas on vajalik Teie täiendav kooskõlastus?

Lugupidamisega,

Andrei Vassiljev
Projektijuht
BST Projekt OÜ
Nisu 25-22, Tallinn
Tel: +372 55 624 989
E-mail: andrei@bstprojekt.ee
www.bstprojekt.ee