

[illegible]

1. Elamule paigaldada vundamendiimaandur, lakistusega vähem kui 10 pömi.

2. Pisikupesad paigaldada 0,25m kõrgusele pörandast, välis pisikupesad 0,5m, kui ei ole näidatud teisiti

3. Pistikupesade liinid teostada süvitatult koobliga PPI362,5 ja PPI562,5

281017	Joonise nr.	J01
	Stradum	Muudatus
	TP	
	Leht/lehti	x/x
	Mõõtkord	-
	Kuupäev	26.10.2017