



- [illegible]

Märksed:

1. Elamule paigaldada vundamendiraamandur, lokistusega vähem kui 10 aanni.
2. Pistikupesad paigaldada 0,25m kõrgusele pörandast, välis pistikupesad 0,5m, kui ei ole näidatud teisiti.
3. Pistikupesade liinid teostada silvistatult koalliga PPU362,5 ja PPU362,5

	Joonise nr.	J02
	Staadium	Muudatus
	TP	
	Lehti/ahti	x/x
	Määlkova	—
	Kurpjev	26.10.2017