



MÄRKUSED:

- Ühendused peamaanduslattiga teha kolla–roheline isolatsioon juhtmega MK.
- Potentsiaalide ühtlustamiseks torustike maandamisel ühendada ka nende tarindid maandusseadmega.
- Metallist veetoru sisendi korral veemõõtja sillata.
- Hoonepeamaanduslat paigaldada elektrikiibi kõrval või kiibi.

Tellija		Kristjan Leht		Töö nr. GD-17-021/2		Joonise nr. 008			
Objekt		Mait Metsanurga 11		Põhiprojekt		Staadium		Muudatus	
Joonise nimetus		Elektrivarusutse Põhiprojekt		Leht/lehti					
SILENT SECURITY OÜ				Joon.		E.kaarlõp			
Reg. nr. 10571123				Kontr.		E.kaarlõp		Mõõtkava	
Käärü 2, Saue vald, Vanamõisa küla, Harjumaa									
Elektritööde ettevõtja reg. nr. EL 329-16								Kuupäev	
GSM (+372) 58 04 59 59				Fail				26.09.17	