

Nõmme-Kase tn 10 hoone laiendamine

Tallinna Keskkonnaamet esitab ehitusprojekti koostamiseks järgmised täiendavad tingimused:

1. Projektile lisada ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kava (jäätmekava) Tallinna jäätmehoolduseeskirja (JHE) §38 lõike 3 järgi. Jäätmekava koostamisel lähtuda Tallinna JHE 3. peatüki nõuetest.
2. Esitada hoone soojavajadus (kW) ja soojavarustuse lahendus.
3. Esitada võrguvaldajate tehnilised tingimused või kehtivate lepingute koopiad.
4. Teostada projekteeritava ala 10 meetri ulatuses puittaimestiku (dendroloogilise) ja haljastuse inventeerimine, mis on kohustuslik läbi viia ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel kasvavad puittaimed. Kanda asendiplaanile inventeerimise tulemused koos puude võra ulatusega.
5. Mitte kavandada säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestust, kõvakatet, teid, parklat, tehnovõrke ega muid kaevetöid nõudvaid lahendusi.
6. Käsitleda ehitustöödega seotud kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestiku, võra ja tüve kaitse).

Ehitusprojekt kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga.

Külli Sepp
Keskkonnakorralduse sektori juhtivspetsialist
kylli.sepp@tallinnlv.ee
27.07.2017