



ehitusprojekt

Tallinn - tehnilised tingimused sademevee drenaaži

Fri, Jan 12, 2018 at 10:05 PM

----- Forwarded message -----

From:

Date: Fri, Jan 12, 2018 at 4:47 PM

Subject: RE: Tallinn - tehnilised tingimused sademevee drenaaži ehitusprojekt

To: /

Tere

Antud projekt praktiliselt ei puuduta gaasitorustike (ainukene kokkupuutumine Urva tänava juures), sest eri tingimusi Gaasivõrgud AS ei väljasta.

Tööprojekti koostamisel lähtuda standardi EVS 843:2016 nõuetest ja näha ette A-kat gaasitorustiku puutumatus ja nõuetekohase paiknemissügavuse tagamine.

Projektdokumentatsioon esitada läbivaatamiseks-kooskõlastamiseks AS-le Gaasivõrgud, <http://www.gaasivorgud.ee/teenused/geoaluste-ja-projektide-kooskolastamine/>

Lugupidamisega,

gaasivorgud_logo

Tere

Palume väljastada projekteerimistingimused sademevee drenaaži ehitusprojekti jaoks.

Kommunaalameti projekteerimistingimused ja geoalust saadan manuses.

Tänu ette!

Parimat,