

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Liitumine sadeveekanalisatsiooniga

Asukoht: Tallinn

Käsitletud: Sademevesi

Kinnistute sademevee kanaliseerimisel on eelvooluks Urva tn de200 sademeveetoru. Kinnistutele projekteerida üks sademeveeühendus koos liitumispunktiga (kontrolltoru või -kaev) kuni 1m kaugusele väljapoole kinnistu piiri, tänavamaale. Kinnistult ärajuhitud sademe- ja drenaažvee vooluhulk tuleb ühtlustada kinnistu piires. Kinnistustisene liitumispunkti ühendatav iseveolne sademeveetoru võib olla läbimõõduga maksimaalselt de110 ning languga mis täistäite korral laseb sademevett läbi kuni 10 l/s. Eelvoolu surve alla sattumisel ja vee tagasivoolu vältimiseks näha drenaažtorustikule ette tagasivooluklapid või ülepumpamine.

Sademeveetorusse juhitava sademevee reostusnäitajate piirväärtused peavad vastama

Vabariigi Valitsuse määrusele nr 99, 29.11.2012.

Olemasolevad sademeveetorud likvideerida kuni suubumiseni töösse jäävasse torusse vältides tupiktoru säilimist. Likvideerimise koht ja meetod esitada projektis.

Kanaliseerimise paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanaliseerimise juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanaliseerimise paisutustaset paiknevatel sademevee eeludel ning drenaažvee äravoolul kaitseseadmed uputuste ja tagasivoolu vältimiseks. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Projekteerimisel arvestada AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega. Projekteeritavatele sadevee kanalisatsioonihendustele vormistada servituudi materjalid ja saata aadressile

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Teie paremaks teenindamiseks ootame tagasisidet e-mailile tagasiside.insenerid@tvesi.ee