

1. Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik vastavalt kinnistu veevärgi projekteerimisnormidele (EVS835:2003) ja käesolevatele tingimustele.
2. Veearvesti paigaldab valmisehitatud veemõõdusõlme AS Viljandi Veevärk.
3. Veemõõdusõlm paigaldatakse hoonesse võimalikult lähedale tarnetoru sisenemiskohale. Veearvesti ruum peab olema kuiv, valgustatud ja võimaluse korral varustatud vee äravooluga. Veearvesti peab olema kaitstud pakase, kuuma ja väliste mehaaniliste mõjutuste eest.
4. Veemõõdusõlme koosseisu kuulub:
 - veearvesti;
 - veearvesti konsool standartsete liitmikega, milledest üks on teleskoopliitmik, konsool peab olema elektriliselt maandatud;
 - vedruga tagasilöögiklapp messingkorpuse ja messingklapiga (paigaldada veearvestist tarbija poole);
 - kaks täisavaga kuulkraani.
5. Veemõõdusõlme sulgarmatuur ja tagasilöögiklapp peavad olema veearvestiga samas mõõdus.
6. Veearvestit peab olema võimalik paigaldada horisontaalselt, näidikuga ülespoole ja selliselt et arvesti näitu oleks kerge lugeda ja et veearvestit oleks hõlbus vahetada.
7. Vaba ruumi nõuded veemõõdusõlmedes
 - vähim kaugus seinast
 - vaba ruum põrandast
 - vähim vaba ruum veearvesti ees
 - vähim vaba ruum veearvesti kohal
 - vähim ruumi kõrgus

kanduri vastav mõõde;
500 ... 800 mm;
800 mm;
700 mm;
1800 mm;
8. Veearvesti suuruse valib pädev projekteerija või lepitakse kokku Viljandi Veevärgis. Veearvesti peab vastama Viljandi Veevärgis kasutatavate arvestite mõõtudele ja tähistus peab olema vastavuses direktiiviga 2004/22/EU. AS Viljandi Veevärk poolt kasutatavad veearvestid on mehaanilised kuiva loenduriga mitmejoalised tiivikarvestid mõõtudega:

Veearvesti nimiläbimõõt DN	mm	15	20	25
Veearvesti pikkus	mm	165	190	260
Konsooli pikkus	mm	250	265	370

Veemõõdusõlme eestvaade ja pealtvaade, veevoolu suund joonisel vasakult paremale.



Veearvesti paigaldamiseks leppida kokku **AS Viljandi Veevärk** klienditeeninduse osakonnaga telefonil **614 0013**.