

KORTERIÜHISTU

10411 Tallinn

AS Tallinna Vesi
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia
Tel. +372 6262 200
Fax +372 6262 300
www.tallinnavesi.ee

30.09.15 PR/1549631-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Korterelamu

Asukoht: Tallinn

Käsitletud: Sademevesi

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on ühisvoolne.

Korterelamu sademeveed juhtida Tööstuse tn dn600mm ühiskanalisatsiooni. Projekteerimisel kontrollida olemasoleva kanalisatsiooniühenduse tehnilist seisukorda ja läbilaskevõimet. Vajadusel tuleb kanalisatsiooniühendus rekonstrueerida tänavatorustikust kuni kinnistu piirini.

Kinnistu piires lahendada kanalisatsioon lahkvoolsena, eraldi torustik reoveele ja sademeveele. Reo- ja sademeveetorustikud võib kokku ühendada kinnistu piiril.

Sademe- ja drenaažvee pealevoolu ühiskanalisatsiooni reguleerida kinnistu piires vooluhulgale kuni 10 l/s.

Süsteemi ühendatavad restikaevud näha ette liivakoti ja hüdrolokuga.

Kui projekteeritakse ka drenaažitorustik siis tuleb tagasivoolu vältimiseks näha ette drenaažitorustikule vastavad tagasilöögiklapid või üle pumpamine.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaaživee äravoolul kaitseseadmed uputuste ja tagasivoolu vältimiseks. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Reovee koosseis peab vastama Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja pt 5 nõuetele.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded projektidele ja servituutide tüüptingimused ja erinevad avaldused leiate aadressilt: <http://www.tallinnavesi.ee> vajutage Partner / Tehnilised nõuded.

Lugupidamisega