

TÖÖSTUSE 26 KORTERIÜHISTU
Tööstuse 26 2
10411 Tallinn

AS Tallinna Vesi
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia
Tel. +372 6262 200
Fax +372 6262 300
www.tallinnavesi.ee

09.03.17 PR/1709763-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Tehniliste tingimuste pikendamine
Asukoht: Tööstuse 26, Tallinn
Käsitletud: sademevesi

Käesolevaga pikendame meie poolt varem väljastatud tehnilisi tingimusi PR/1549631-1 (30.09.15) alljärgneva täpsustusega.

Kinnistusesiselt on lubatud liitumispunkti ühendada üks isevoolne sademeveetoru läbimõõduga maksimaalselt de110 ning languga mis täistäite korral laseb sademevett läbi kuni 10 l/s.

Projekteerimisel arvestada AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Krista Vallner
tehniline konsultant
626 2200

Teie paremaks teenindamiseks ootame tagasisidet e-mailile
tagasiside.insenerid@tvesi.ee