

TAOTLUSE ESITAJA

Kontakt aadress			
Esindaja	Nimi	Esindamise alus	
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tänassilma küla , Arunõmme tee 16, Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 71801:001:0595	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 16 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Arunõmme tee 16 liitumiseks on varasemalt Elektrilevi OÜ paigaldanud kliendi kinnistu piirile liitumiskilbi. Liitumispunkti 1-faasiline lühisvool on 2154 A. Liitumispunkt varustatakse peakaitsmega (3x16A) ja 3-faasilise mõõtesüsteemiga.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Pingestamine on lubatav pärast Tarbija elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva auditi protokoll ja teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le. Võrguühenduse saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ning tasuda teenuse esimese osamakse arve. Pärast lepingu sõlmimist ja teenustasu esimese osamakse tasumist, teostab Elektrilevi OÜ vajaminevad tööd

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi Simo Lindmaa	Kuupäev 24.11.2017
----------------------	-----------------------