

Tehnilised tingimused vee- ja –kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks Saku vallas

I Üldandmed

1. Objekt

Objekti nimetus	Eramu, Arunõmme tee 16, Tănassilma küla, Saku vald, Harjumaa
Katastritunnus	71801:001:0595
Maaüksuse või kinnistu aadress	Arunõmme tee 16, Tănassilma küla, Saku vald, Harjumaa
Omanik ja/või tingimuste tellija	

2. Viited

Nimetus	Kuupäev	Number
Tehnilised tingimused	29.11.2017.a	ET-9080

3. Taotleja andmed

Nimi või ärinimi	
Registri- või isikukood	
Aadress	
Kontaktisik, telefon	
Faks	
E-mail	

4. Vee-ettevõtja andmed

Ärinimi	AS Saku Maja
Registrikood	10344321
Aadress	Juubelitamme tee 6 Saku 75501
Kontakttelefon	67 29 005
Faks	60 42 129
E-mail	reimo.poldaar@sakumaja.ee

II Veevarustus ja kanalisatsioon

Kinnistu lähipiirkonnas on rajatud ühisveevärgitorustik ja ühiskanalisatsioonitorustik.

Kinnistu piirile Johannese teele on rajatud liitumispunkt ühisveevärgiga liitumiseks - maakraan **NR-39** DN25 (vt. Lisa 1).

Kinnistu piirile on rajatud ühiskanalisatsiooni liitumiskaev **KK-10** ühiskanalisatsiooniga liitumiseks (vt. Lisa 2).

Kinnistule lubatavad maksimaalsed tarbitavad teenuste mahud (tarbimisvõimsus) on:

Veetarve: 0,8 m³/d;
Kanaliseerimine: 0,8 m³/d.