

TEHNILISED TINGIMUSED nr. 1665/17**Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimiseks ja ehitamiseks aadressil Keila,**

1. Tingimused on koostatud lähtudes Teie poolt 06.07.17 esitatud taotlusele, kinnistu majandus-joogivee vajadus ja ärajuhitava reovee kogus 0,8 m³/ööpäevas (AS KV)
2. Kinnistu ei ole Keila linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud, liitumispunktid on kinnistu kohal välja ehitatud.
3. Kinnistu veeühendus veetorustikust PE, De110 mm, PN10; liitumispunkt ühisveevärgiga maakraan DN25 X6573653,24 Y523504,83.
4. Kinnistu veetorustik ehitada plasttorust De32 mm, PE, PN10. Ehitamisel kasutada materjale, mis vastab standardile ISO 9001.
5. Veetorustik paigaldada 1,7 m sügavusele (rajamissügavuse vähendamisel torustik soojustada)
6. Vundamendi läbimisel paigaldada veesisend hülssi (De63 mm, l = 2 m)
7. Elamule näha ette veemöödusõlm, mis peab paiknema esimese välisseina taga ning vastama “Veemöödusõlmede ehitamise nõuetele”. Ette näha veearvesti kinnituskonsool veearvestile DN20.
8. Veearvesti konsool maandada.
9. Kinnistu kanalisatsiooni äravool kanalisatsioonitorusse De160 mm.
Liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga kanalisatsiooni kontrollkaev De200/160 mm X6573653,16; Y523504,50
✓ tp 28.56
✓ mp 30.09
10. Kinnistu väliskanalisatsioon ehitada plasttorust De160 mm , PVC. Kasutada materjale, mis vastab standardile ISO 9001.
11. Torustik paigaldada tambitud liivaalusele = 20 cm. Pealt ja külgedelt katta torustikud liivapadjaga = 20 cm.
12. Tagada kanalisatsioonitorustiku minimaalne kalle 0,007
13. Sademe- ja pinnasevee juhtimine ühiskanalisatsiooni ei ole lubatud.
14. Esitada kinnistutorustike ehitusprojekt enne ehitustööde algust kooskõlastamiseks AS Keila Vesi.
15. Kooskõlastatud ehitusprojekti alusel sõlmida liitumisleping ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Liitumistasu suurus 1099,- eurot koos käibemaksuga..
16. Kinnistustorustike ehitustöödel kasutada töövõtjat, kes omab vastavat tegevuslitsentsi.
17. Kohale kutsuma AS Keila Vesi esindaja teostatud tööde ülevaatamiseks ja kontrollimiseks enne kaevikute tagasitäitmist.
18. Vee tarbimiseks ja reovee ärajuhtimiseks peab kinnistu omanik sõlmima AS Keila Vesi teenustelepingu.
19. Tehnilised tingimused on kehtivad kuni 29.07.2018