



AS PAIDE VESI

Lp.

nr.

1-9/39	10.juuli
--------	----------

 2023.a.

alus: liitumistaotlus

Liitumistingimused ühisveevärgiga ja/või kanalisatsiooniga liitumiseks

Kinnistu aadress:

Käskonna küla Järva vald

1 Tehnilised tingimused kinnistu veeühenduse väljaehitamiseks

1.1. Tehnilised tingimused ühendustorustiku väljaehitamiseks:

- ☐ ühendustorustik ja liitumispunktid on välja ehitatud
- ☐ ühendustorustiku ja liitumispunktid ehitab vee-ettevõtja
- ☒ liitujal ehitada välja ühendustorustik ja liitumispunktid vastavalt skeemile (Lisa 1)
- ☒ liitujal koostada ühendustorustiku projekt ja kooskõlastada vee-ettevõtjaga ning ehitada ühendustorustik ja liitumispunktid vastavalt projektile
- ☐ ühisveevärgiga liitumise võimalused puuduvad

Ühendustorustik tuleb ehitada vastavuses Eesti Standardiga EVS 847-3:2003 "Ühisveevärgi projekteerimine".

1.2. Tehnilised tingimused kinnistu veetorustiku väljaehitamiseks

- ☒ kinnistu torustiku ehitamiseks koostada projekt ja kooskõlastada see vee-ettevõtjaga
- ☒ kinnistu torustik ehitada vastavalt järgnevatele tehnilistele tingimustele:

Kinnistu veetorustiku liitumispunkt ühisveevärgiga on:

tähistatud (Lisa 1)

☒ koordinaadid (ligikaudsed): x= y= kõrgus maap.

Kinnistu veetoruks kuni veemõõdusõlmeni kasutada plasttoru PE välisläbimõõduga 32 mm

Hoonesse sisenemise järgselt paigaldada veetorule peakraan

Ehitada välja veemõõdusõlm DN15 vastavalt vee-ettevõtja tüüptingimustele (Lisa 2)

Hoone vundamendi ja põranda alune toru enne peakraani paigaldada plasthülssi.

Kinnistu veevõrk tuleb ehitada vastavuses Eesti standardile EVS835:2003 "Kinnistu veevärgi projekteerimine".

Märkused: Kinnistu veetorustiku ühendamise liitumispunktis teostab vee-ettevõtja.

Veearvesti paigaldatakse veemõõdusõlme vee-ettevõtja poolt.

Kastmisvee arvesti paigaldab klient soovi korral vee-ettevõtjaga kooskõlastatult omal kulul.

2 Tehnilised tingimused kinnistu kanalisatsiooniühenduse väljaehitamiseks

2.1. Tehnilised tingimused isevoolse ühendustorustiku väljaehitamiseks:

- ☐ ühendustorustik ja liitumispunktid on välja ehitatud
- ☐ ühendustorustiku ja liitumispunktid ehitab vee-ettevõtja
- ☒ liitujal ehitada ühendustorustik ja liitumispunkt vastavalt skeemile (Lisa 1)
- ☒ liitujal koostada ühendustorustiku projekt ja kooskõlastada vee-ettevõtjaga ning ehitada ühendustorustik ja liitumispunktid vastavalt projektile
- ☐ isevoolse ühiskanaliseerimisega liitumise võimalused puuduvad

Ühendustorustik tuleb ehitada vastavuses Eesti Standardiga EVS 848-3:2003 "Ühis-kanalisatsioonivõrgu projekteerimine".

2.2. Tehnilised tingimused kinnistu kanalisatsioonitorustiku väljaehitamiseks

☒ kinnistu torustiku ehitamiseks koostada projekt ja kooskõlastada see vee-ettevõtjaga

☒ kinnistu torustik ehitada vastavalt järgnevatele tehnilistele tingimustele:

Kinnistu kanalisatsioonitorustiku liitumispunkt ühisveevärgiga on:

tähistatud (Lisa 1)

☒ koordinaadid (ligikaudsed): X= 6518438,1 y= 601258 kõrgus maap.

☒ kinnistu torustik ehitada vastavalt liitumispunkti ühendusotsa tegelikule kõrgusele

Kinnistu kanalisatsioonitoruks kasutada plasttoru PVC välisläbimõõduga min. 110 mm.

☒ hoones ehitada välja ventilatsioonipüstik

☐ enne hoonesse sisenemist ehitada kontrollpüstik

☒ reovesi juhtida otse ühiskanaliseerimise (reovee kogumismahuti likvideerida)

Kanaliseerimise paisutuskõrguseks on liitumispunkti kontrollkaevu kaane kõrgus + 10 cm.

Keldrikorruse kanaliseerimise korral paigaldada reovee tagasijooksu vältivad seadmed.

☒ kinnistule projekteerida ja ehitada kanalisatsioonipumpla.

Kinnistu kanalisatsioon tuleb ehitada vastavuses Eesti standardile EVS 846:2003 "Kinnistu kanalisatsioon".

3 Üldtingimused

3.1. Kõikide liituja poolt ehitatud välitorustike kohta koostada mõõdistusprojekt (teostusjoonised) ja üks eksemplar vee-ettevõtjale ja teine eksemplar linnavalitusele.

3.2. Veetorustikule teostada surveproov ja selle juurde kutsuda vee-ettevõtja esindaja.

3.3. ☐ Kanalisatsioonitorustikele teostada tihedusproov.

3.4. Kõrgused on antud veetoru peale ja kanalisatsioonitoru alla.

3.5. Tehniliste tingimustega on informatiivse materjalina kaasas Lisa 3 ja Lisa 4

4 Tehnilised tingimused kehtivad 6 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole liituja sõlminud liitumislepingut, peab ta liitumistingimusi pikendama või uuendama.

5 Tehnilised tingimused kirjeldavad liitumistingimusi ja on aluseks projekteerimisel või liitumislepingu sõlmimisel. Enne liitumistingimustes määratud ehitustööde algust peab Liituja sõlmima vee-ettevõtjaga liitumislepingu, mille tingimuste täitmise järel on õigus teenuslepingu sõlmimiseks ja teenuste kasutamise alustamiseks.

6 Vastavalt "Muinsuskaitseaduse" § 24 lõike 1 punktidele 10 ja 11 taotlema enne kinnismälestisel ja/või Paide vanalinna muinsuskaitsealal trasside rajamist või remontimist Muinsuskaitseametist ning Paide linnavalitsusest vastav luba.

7 Trasside ja tehnovõrkude kaitsevööndites tehtavad ehitustööd kooskõlastada enne tööde teostamist vastavate trasside ja tehnovõrkude omanikega.

8 Kaevetööd väljaspool kinnistu piiri kooskõlastada omavalitsusega.

9 Liitumistingimused on vee-ettevõtja poolt välja antud omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud korras.

10 Märgistuskastidega varustatud tingimused kehtivad vastava kasti märgistamise korral. Märgistuskastita tingimused kehtivad kõikide liitumiste korral.

11 Märkused

Vee sulgarmatuur rajada vahetult magistraaltrassilt mahavõtte juurde.
Survelise reovee ühiskanaliseerimise juhtimiseks rajada voolurahustuskaev.

Liitumistingimused väljastas:allkirjastatud digitaalselt.....

Tootmisjuht