

Ol.oleva välisseina soojustus
fassaadi värv 2 kihti
viimistuskrohv
krunt
kiudkrohv
armeerimisvõrk
tüübeldus
polüstüreenplaat EPS Silver 100 mm
kleepsegu
olemasolev kandev konstruktsioon
Tuletõkkesektsoonide piiridel 20 cm laiuselt
fassaadi värv 2 kihti
viimistuskrohv
krunt
kiudkrohv
armeerimisvõrk
krohvitatv jäik kivivill 100 mm
soojustuse liim
olemasolev kandev konstruktsioon

VIHMAVEETORU KINNITUS

Ol. olev varikatus
profiilplekk
ol. olev kandev konstruktsioon
õhkvahe
ol. olev puidust lagi
2x värvikiht

Katusekalle 30°

2.58
1.25

EPS200 25 mm

-1.11
-1.17
EI 60

SISSEPÄÄSU SÕLM 2

Välistrepp
arm.betoon plaat
vahtpolüstüreen EPS120 perimeeter 100 mm
killustikalus ca 200 mm
tihendatud liivalus ca 300 mm
olemasolev pinnas

Katus
Matpol või Pural kattega trapetsprofiil 18-20 mm kõrgusega ja topelt ülekatega
sügavimmutatud puitroovitus vastavalt
katusekatte paigaldusjuhendile
õhkvahe
sarika kohal distantsliist 25x50 mm
aluskaate
olemasolevad sarikad
(kui puudub tootja juhend, aluseks võtta EVS 820-2:2013)

Pööningulagi
soojustuse puistevill 500mm
ol. olev betoonkonstruktsioon

Ol.oleva välisseina soojustus
fassaadi värv 2 kihti
viimistuskrohv
krunt
kiudkrohv
armeerimisvõrk
tüübeldus
polüstüreenplaat EPS Silver 200 mm
kleepsegu
olemasolev kandev konstruktsioon
Tuletõkkesektsoonide piiridel 20 cm laiuselt
fassaadi värv 2 kihti
viimistuskrohv
krunt
kiudkrohv
armeerimisvõrk
krohvitatv jäik kivivill 200 mm
soojustuse liim
olemasolev kandev konstruktsioon

Varikatus
profiilplekk
sügavimmutatud puitroovitus vastavalt
katusekatte paigaldusjuhendile
terasest kandev konstruktsioon
(nelikanttoru 50x50x4 mm), kk C3
õhkvahe
ol.olev betoonist varikatus

Katusekalle 10°

1.25

EPS200 25 mm

-1.11
-1.17

Välistrepp
arm.betoon plaat
vahtpolüstüreen EPS120 perimeeter 100 mm
killustikalus ca 200 mm
tihendatud liivalus ca 300 mm
olemasolev pinnas

Keldri põrand
veeleketest kahjustatud põrandaosadele betoonist tasanduskiht 20 mm
veeleketest kahjustatud põrandaosadele arm.betoon plaat 50 mm
olemasolev betoonist põrand

Tingmärgid	
	proj. kivivill
	proj. polüstüreenplaat
	proj. kivivillast puistevill
	proj. tuletõkke
	proj. arm. betoon/ tasanduskiht
	proj. killustik
	proj. tihendatud liiv
	ol.olevad säilitatavad konstr-nid
	tuletõkkesektsooni piir

Märkused:
1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil.
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest.
4. Tehnosüsteemide läbiviikude paigutus lahendada eriosade projektides.

Peaprojekteerija:

Scandic Home

Scandic Home Group OÜ
Reg. kood 12365920,
Lastekodu 3, Tallinn 10115
MTR EEP 003109
www.scandichome.ee

Tellijä:

KÜ SOE 9 (reg. nr. 80244472)

Esindaja: Reet Järveküla

Objekt:

KORTERELAMU ÜMBEREHITAMINE

Aadress :

Viljandimaa, Tarvastu vald,
Soe tn 9

Joonis:

LÕIGE 1-1

Joonise nr. :

AR7

Projekteeris: Scandic Home Group OÜ, Reg. kood 12365920,
Lastekodu 3, Tallinn 10115, MTR EEP 003109

MTR reg. nr: EEP 003109

Staad. :

PÕHIPROJEKT

Joonestas :

D.Intal

Mõõtkava :

1:100

Töö nr. :

PP 41-17

Vastutav spetsialist :

V. Falkenberg

Kuupäev :

28.12.2017