

VS-01, VS-01*

Horisontaalne peensaetud ja värvitud välisvoodrilaud (soov. kuusk) 20 mm
 Distantsslatt vertikaalne posti kohal 50 x 32 mm, s=600 mm
 Ventileeritav õhkvahe 32 mm
 Tuuletõkkeplaat (näiteks Paroc Cortex), vuugid teipida 30 mm
 Puitkarkassi postid 50 x 150 mm, s=600 mm
 Soojustus postide vahel (näiteks Paroc eXtra) 150 mm
 Aurutõke (n. Paroc XMV 020 bas) teibitud
 Roov 50 x 50 mm, s = 600 mm
 Soojustus roovide vahel (näiteks Paroc eXtra) 50 mm
 OSB plaat 10 mm
 Kipsplaat 13 mm (ei paigaldada VS-01*)
 Viimistlus

VS-02

OSB plaat 10 mm
 Distantsslatt vertikaalne posti kohal 50 x 20 mm, s=600 mm
 Ventileeritav õhkvahe 20 mm
 Tuuletõkkeplaat (näiteks Paroc Cortex), vuugid teipida 30 mm
 Puitkarkassi postid 50 x 150 mm, s=600 mm
 Soojustus postide vahel (näiteks Paroc eXtra) 150 mm
 Aurutõke (n. Paroc XMV 020 bas) teibitud
 Roov 50 x 50 mm, s = 600 mm
 Soojustus roovide vahel (näiteks Paroc eXtra) 50 mm
 OSB plaat 10 mm

VS-03

Horisontaalne peensaetud ja värvitud välisvoodrilaud (soov. kuusk) 20 mm
 Puitkarkassi postid 50 x 150 mm

VS-04

Krohv
 Bauroc Ecoterm+ 375
 Viimistlus

SS-01

Viimistlus
 Fibo 3 väikeplokki
 Viimistlus

SS-02

Voodrilaud (lepp, haab vms.) 15 mm
 Vertikaalne distantssliist 20 mm
 Õhkvahe 20 mm
 Aurutõkkega soojustusplaat (n. Isover Sauna), vuugid teipida 25 mm
 Vertikaalne puitkarkass kinnitatuna seinale 50x50 mm, s=400 mm
 Soojustus puitkarkassi vahel (n. Isover KL35) 50 mm

SK-01, SK-01*

Keramiitplokki (n. Fibo 3) 150 mm
 EPS soojustus 50 mm (Sk-01* soojustust ei paigaldada, jääb õhkvahe)
 Keramiitplokki (n. Fibo 3) 150 mm
 Keramiitplokid seotakse omavahel müüriankrutega min. 4 tk m²

SK-02

Soojustus EPS 80 100 mm
 Keramiitplokki (n. Fibo 3) 200 mm

SK-03

Keramiitplokki (n. Fibo 3) 150 mm

K-01

Värvitud terasest valtsplekk 0,6/610 mm
 Aluslaudis 25x100 mm
 Sarikas 50x150, s=600 mm

KL-01

Värvitud terasest valtsplekk 0,6/610 mm
 Aluslaudis 25x100 mm
 Sarikas 50x150, s=600 mm
 Tuulutusvahe 150 mm
 Tuuletõkkeplaat (näiteks Paroc WPS 3n), vuugid teipida 50 mm
 Puitkarkass risti sarikaga 50 x 150 mm
 Soojustus karkassi vahel (näiteks Paroc eXtra) 150 mm
 Aurutõke (n. Paroc XMV 020 bas) teibitud
 Roov 50 x 50 mm, s = 600 mm
 Soojustus roovide vahel (näiteks Paroc eXtra) 50 mm
 Kübarprofiil kipsplaadi kinnitamiseks
 Kipsplaat 13 mm
 Viimistlus

L-01

Soojustus (n. Paroc eXtra) 100 mm
 Laetala 50x150, s=600 mm
 Soojustus (n. Paroc eXtra) laetalade vahel 150 mm
 Aurutõke (n. Paroc XMV 020 bas) teibitud
 Roov 50 x 50 mm, s = 600 mm
 Soojustus roovide vahel (näiteks Paroc eXtra) 50 mm
 Kübarprofiil kipsplaadi kinnitamiseks
 Kipsplaat 13 mm
 Viimistlus

P-01

Viimistlus
 Monoliitne kiudbetoon plaat koos põrandakütte torustikuga 70 mm
 Hüdrosolatsioon
 Soojustus EPS 80 300 mm
 Tihendatud liivakiht 50 mm
 Tihendatud kruus või killustik 200 mm
 Tihendatud pinnas

P-02

Monoliitne kiudbetoon plaat 100 mm
 Hüdrosolatsioon
 Tihendatud liivakiht 50 mm
 Tihendatud kruus või killustik 200 mm
 Tihendatud pinnas

P-03

Terrassilaud 28 mm
 Kummiriba laagil 6mm
 Laag sügavimmutatud puidust 50x100 mm, laagide vahe s=450 mm
 Tsingitud keermesvõi s=1000 mm, laagide toetamiseks

Vers. Muutja Kuupäev Kirjeldus

Arhitekt	Kalle Kadalipp				ARHITEKTUURIBÜROO JVR OÜ		
					PALDISKI MNT, 26A 10149 TALLINN, Tel.6613753, +372 56 905 411 velle@jvr.ee, Reg. Nr. EP 10382089-0001		

Abihoone	Töö	160931	Staad.	EP	Vers.	01	M 1:50
	Konstruktsioonide kirjeldus						AR-8-01