



TINGMÄRGID

2

PPJ3x2.5

grupi number jaotuskilbis
PPJ kaabli mark

- pistikupesa - 1f,N,PE; 16A

- pistikupesa - 1f,N,PE; 16A; kaanega;IP44

- jõupesa - 3f,N,PE; 16A; kaanega;IP44

- elektriseade

JK

- elektrikilp

- lüliti

- grupilüliti

- veksellüliti

- 2xRJ45 - arvuti+telefon

- TV pesa

- TV pesa (1in, 1out)

põrandakütte

MÄRKUSED:

1. installatsioon teostada kaabliga PPJ või analoogsega

2. asutada süvistatud ehitusviisiga pistikupesad ja harutoose

3. pistikupesade liinide ühendamiseks kasutada kaablit ristlõikega 2,5 mm²

4. pistikupesade paigalduskõrgus on 0,3 m põrandapinnast, köögis, san.sõlmedes - erikõrgused (joonisel)

5. pistikupesade asukohad täpsustada montaaži käigus

6. tööde teostamisel jälgida EEE ja seadmete valmistaja nõudeid.

7. õhksoojuspumba asukoht ja ühendused vastavalt tellija soovile ja tootja paigaldusjuhistele.