



TINGMÄRGID

2
PPJ3x2,5

grupi number jaotuskilbis
PPJ kaabli mark



- pistikupesa - 1f,N,PE; 16A



- pistikupesa - 1f,N,PE; 16A; kaanega;IP44



- jõupesa - 3f,N,PE; 16A; kaanega;IP44



- elektriseade



- elektrikilp



- lüliti



- grupilüliti



- veksellüliti



- 2xRJ45 - arvuti+telefon



- TV pesa



- TV pesa (1in, 1out)

MÄRKUSED:

1. installatsioon teostada kaabliga PPJ või analoogsega
2. asutada süvistatud ehitusviisiga pistikupesad ja harutoose
3. pistikupesade liinide ühendamiseks kasutada kaablit ristlõikega 2,5 mm²
4. pistikupesade paigalduskõrgus on 0,3 m põrandapinnast, köögis, san.sõlmedes - erikõrgused (joonisel)
5. pistikupesade asukohad täpsustada montaaži käigus
6. tööde teostamisel jälgida EEE ja seadmete valmistaja nõudeid.
7. õhksoojuspumba asukoht ja ühendused vastavalt tellija soovile ja tootja paigaldusjuhistele.