



TINGMÄRGID

- grupi number jaotuskilbis
PPJ kaabli mark
- Laevalgusti
- lüliti
- grupilüliti
- veksellüliti
- elektriseade
- elektrikilp

MÄRKUSED:

- installatsioon teostada kaabliga PPJ või analoogsega
- asutada süvistatud ehitusviisiga pistikupesad ja harutoose
- pistikupesade liinide ühendamiseks kasutada kaablit ristlõikega 2,5 mm²
- pistikupesade paigalduskõrgus on 0,3 m põrandapinnast, köögis, san.sõlmedes - erikõrgused (joonisel)
- pistikupesade asukohad täpsustada montaaži käigus
- tööde teostamisel jälgida EEE ja seadmete valmistaja nõudeid.
- õhksoojuspumba asukoht ja ühendused vastavalt tellija soovile ja tootja paigaldusjuhiste.