








TINGMÄRGID

-  - grupi number jaotuskilbis
PPJ kaabli mark
-  - Laevalgusti
-  - lüliti
-  - grupilüliti
-  - veksellüliti
-  - elektriseade
-  - elektrikilp

MÄRKUSED:

- installatsioon teostada kaabliga PPJ või analoogsega
- asutada süvistatud ehitusviisiga pistikupesad ja harutoose
- pistikupesade liinide ühendamiseks kasutada kaablit ristlõikega 2,5 mm²
- pistikupesade paigalduskõrgus on 0,3 m põrandapinnast, köögis, san.sõlmedes - erikõrgused (joonisel)
- pistikupesade asukohad täpsustada montaaži käigus
- tööde teostamisel jälgida EEE ja seadmete valmistaja nõudeid.
- õhksoojuspumba asukoht ja ühendused vastavalt tellija soovile ja tootja paigaldusjuhiste.