



MÄRKUSED.

Liitumispunkti paigalduse ja ühenduse lahendab elektriküüja liitumislepingu mahus
Kasutada tohib ainult CE heakskiiduga elektriseadmeid.
Ristumisel autotee ja insener-tehnilise võrkudega paigaldada kaabel plasttorusse 40mm
Peakaitse suurus täpsustada lepinguga.

TOITEKAABELDUSE SKEEM