
Saatja:

Saatmisaeg:

19. jaanuar 2018. a. 12:58

Adressaat:

Teema:

Korras.

Lugupidamisega,

Lõuna päästekeskus
Inseneritehniline büroo
juhtivinspektor


Päästeameti märkused:

Küttesüsteemide projekteerimisel ei ole järgitud tuleohutusnõudeid. Tuleohutuse seadus § 8 lg 1 ja 3. Seletuskirja tuleohutusosas on kirjeldamata kütteseadmete ehitamise tuleohutuskujad puitkonstruktsioonidest. Põhiplaani on tagamata korstna, pliidi ja saunakerise külgedel ohutuskujad põlevmaterjalist seinakonstruktsioonini ja puhastusluukide ees 600 mm. Müüritiskorstna läbiviik vahe- ja katuslaest suurema temperatuuriklassiga kui T400 (saunakeris), läbiviigu pikkus suurem kui 200 mm peab puitkonstruktsioonide kaugus korstna välispinnast olema vähemalt 250 mm kaugusel ja soojustuse paksus 200 mm ning põrandalaudise vahekaugus vähemalt 30 mm. Kuni T400 läbiviigu pikkus 200-400 mm ja puitkonstruktsioonide kaugus vähemalt 150 mm. Saunakerise paigaldus toimub vastavalt tootja ettenähtud juhistele.

Lugupidamisega,

Tõrva Vallavalitsus

ehitusspetsialist



Seda e-posti on pahavara suhtes Avast viirusetõrjega kontrollitud.
www.avast.com