

Suvised ruumitemperatuuri kontrolli tulemuste esitamine

Suvised ruumitemperatuuri kontroll

Ruum

Magamistuba

Piirtemperatuur

27 °C

Piirtemperatuuri ületavate kraadtundide arv

141 °Ch

Ajavahemik (kellaaeg)	Inimesed W/m ²	Seadmed W/m ²	Valgustus W/m ²
00:00-24:00	2	2,4	8
...			

Temperatuuri kestuskõver 01.06-31.08

