

A ELEKTROTEHNILINE INFO

- Nimipinge U_e 400 V
- Nimivool I_N 80 A
- Üheaegsuse tegur 0.20
- Pingesüsteem
 - Eraldatud N ja PE ☒ TN-S
 - Ühine N ja PE ☐ TN-C
 - Eraldatud – ühine N ja PE ☐ TN-C-S
 - muu ☐
- Võimsus (kW)
 - Arvutuslik võimsus S 45
 - Installeeritud võimsus P 215
- Vastupidavus lühisvoolule
 - Termiline I_{ts} 10 kA
 - Dünaamiline i_{dyn} -
- Latid ja juhistik, AC
 - L,N,PE ☐
 - L1,L2,L3,N,PE ☒
 - Muu ☐

Lisainfo: -
-
-

B EHTUSLIKUD ANDMED

- Keskuse tüüp
 - Kapp IP - ☐
 - Klip IP IP30 ☒
 - Karp IP - ☐
 - Muu - ☐
- Paigaldusviis
 - Pinnapealne ☒
 - Süvistatud - mm ☐
 - Välitingimustesse ☐
- Kinnitusviis
 - Seinale ☒
 - Seinale ja põrandale ☐
 - Põrandale iseseisvalt ☐
- Ukse tüüp
 - Lukuga ☒
 - Riiv ☐
 - Avatav tööriistaga ☐
 - Avaneb vasakule ☐
- Ukse mõõtmed ja avamismurk
 - Min avamismurk 120 °
 - Max ukse pikkus - mm
- Pinnakate
 - Vastavalt Tootjale ☒
 - Vastavalt lisainfole ☐
- Max mõõtmed
 - Kõrgus 1500 mm
 - Laius 1000 mm
 - Sügavus 250 mm
- Välisõhu temperatuur
 - Norm. ☒
 - min. - °C max. - °C ☐

Lisainfo: -
-
-

C TÄHISTUSED

- Paigaldusjoonise kinnitab
 - Projekteerija ☐
 - Ehitaja ☒
- Tähistused
 - Vastavalt standardile ☒
 - Vastavalt joonisele ☐
 - Vastavalt lisainfole ☐
- Tunnussilt
 - Vastavalt standardile ☒
 - Vastavalt joonistele ☐
- Sildi materjal
 - PVC plaat ☐
 - Liimitud kile ☐
 - Tootja standard ☒
- Keskuse seadmete tähistus
 - Vasakult paremale ☒
 - Paremtalt vasakule ☐
 - Vastavalt joonisele ☐
- Keskuse väljundite tähistus
 - Vastavalt joonisele ☒
 - Vastavalt lisainfole ☐
- Keskuse juhistiku ja seadmete tähistus
 - Vastavalt standardile ☒
 - Vastavalt lisainfole ☐
- Väline juhtimispinge
 - Lisa info ☐
 -
 -
- TN-C-S pingesüsteemi tähistus ☐
- N eraldus tähistus ☐
- Energiaarvesti N juhid
 - Ühendada PEN ☐
 - Ühendada PE + ☐

Lisainfo: -
-
-

D SEADMED JA KAABLIID

- Seadmed
 - Tsentraal ☐
 - Moodul ☒
- Seadmete tüüp
 - Kohtkindel ☒
 - Väljavõetav ☐
 - Välja tõmmatav ☐
- Signaallambid
 - Toru ☐
 - Hõõg ☐
 - LED ☒
- Energiaarvesti paigaldab
 - Teenusepakkuja ☐
 - Keskuse Tootja ☐
- Seadme trafod paigaldab
 - Teenusepakkuja ☒
 - Keskuse Tootja ☒
- Muude mõõteseadmete mõõtmed
 - mm
- Toide
 - Kaabel ☒
 - Latid ☐
 - kaabli tüüp: -
- Toite suund
 - Alt ☐
 - Ülevalt ☒
 - Vasakult ☐
 - Paremtalt ☐
 - Keskelt ☐
- Väljuvate kaablite suund
 - Alla ☐
 - Üles ☒
- Väljuvad kaablid ühendatakse
 - Seadmetele ☐
 - Klemmliistudele, lisaks N ja PE ☒
 - Seadmetele al. ristlikest 16 mm²
- Juhtimiskaablid ühendatakse klemmliistule
 - lisa klemmliistud: 50 tk. ☒

Lisainfo: RESERV RUUM 30%
-
-