



OL. OLEV KILP LK MASTIL

JUHISED SIDUMISEKS

MAJA PEAJAOTUSILP PJK PAIGALDADA ELAMUS KORIDORI SEINALE.
LIITUMISKILP LK DISTANTSARVESTI JA PEAKAITSELÜLITIGA ON PAIGALDATUD ELEKTRIMÜÜJA (IMATRA ELEKTER AS) POOLT TEISELEPOOLE TEED OLEMASOLEVALE 0,4KV ÕHULIINI MASTILE ALATES 0,4 KV KAABLIST MASTIL (KILBIST LK) KOOS KAABLIKINGADEGA, KUULUB TARBIAJALE JA KUULUB MAJA EHITUSTÖÖVÖTTU.
LK JA PJK VAHELE: OL.OLEVAL MASTIL KAABEL AXPK 4G25 MM², KAHE MASTI VAHEL AMKA ÕHULIIN (VABARIFFEL) JA PAIGALDATAVAST ÕL MASTIST KINNISTUL TOITEKAABEL AXPK 4x25 MM², 70 CM SÜGAVUSEL PINNASES.
MAJAS KAABEL SAMUTI KAITSETORUS, MIS PAIGALDADA KOOS MAJA EHITAMISEGA KOOS. KAABLI PAIGALDUSEL JÄLGIDA LUBATUD PAINDERAADIUSI.
MAJA PEAJAOTUSILP PJK KUULUB MAANDAMISELE, MILLEKS PAIGALDADA TOITEKAABLI GA ÜHISESSE KAEVISESSE ÜMARTERAS 88 MM, PINNASES L=25M.

Nr. 1		
KAUVU Ø pl	200	
RANT	8.7	
PÕHI	7.0	
TORUD		
1. Ø160pvc	7.02	

TINGMÄRGID

	KINNISTU PIIRID
	HOONESTUSALA
	PROJEKTEERITUD HOONE
	PROJ. KILLUSTIK KATE
	HALJASTUS / MURU
	AUTO- / JALAKÄIJA PÄÄS KINNISTULE
	OL. OLEV MADALPINGE ÕHULIIN
	OL. OLEV KANALIVÕRK
	OL. OLEV VEETORUSTIK
	OL. OLEV SIDEKAABEL
	PROJEKTEERITUD KANALIVÕRK
	PROJEKTEERITUD VEETORUSTIK
	PROJEKTEERITUD SIDEKAABEL
	PROJ. 0,4 KV AMKA ÕHUKAABEL
	PROJ. 0,4 KV KAABEL
	OL. OLEV. LIITUMISKILP LK
	POTENTSIAALIÜHTLUSTUSMAANDUSEGA
	PROJ. MAANDUS
	PROJ. MAJA
	PEAJAOTUSILP PJK

EKSPLIKATSIOON

1. Koorimaadid LK-ERIKONTAINERI KOHT
2. Kõrgused Balti 1977.a. süsteemis.
3. Katastrüüksuste piirid saadud Maa-Ameti Maaregistrist 23.03.2015

TEHNOVÕRKUDE KOOSKÖLASTUSED

JRK. NR.	ASUTUS	NR.	KUUPÄI
1.	Imatra Elekter AS	9903	27.03.20
2.	AS Eesti Telekom	23968712	30.03.20
3.	Adven Eesti AS	21-03	23.03.20