

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi		Isiku- või registrikood	
Korteriühistu		00217001	
Kontakt aadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Tallinn,		Harju maakond
	Telefon	e-post	
Esindaja			Esindamise alus
			Volikiri

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress			
Tallinn, Majaka 43, Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused pingesüsteemi muutmiseks
--

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
3	63 A

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

} ehitise ühendamiseks pingel 3 x 230/400 V. Elektrilevi OÜ (edaspidi ELV) on paigaldanud kinnistu piirile 0,4kV jaotus- ja liitumiskilbi. ELV paigaldab kliendi soovil sisestuskaabli liitumiskilbist hoonesse, jättes piisava varu peakilpi viimiseks ja ühendamiseks. Pärast hoone 0,4 kV võrguühenduse pingestamist viib ELV tööst välja olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse. Hoone elektripaigaldise nõuetekohasuse tõendamisest kuni hoone olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse tööst väljaviimiseni kuluv aeg on kuni 2 kuud.

KLIENDI TEGEVUSED

Hoone valdaja on kohustatud rekonstrueerima oma elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele. Hoone ühendamiseks 0,4 kV elektrivõrguga on vähimalt vajalik hoone elektripaigaldise üldosa vastavusse viimine 3 x 230/400 V pingesüsteemiga. Korteris sisese elektripaigaldise renoveerimine ei kuulu hoone uuele pingesüsteemile üleviimise tingimata vajalike tööde hulka, kuid korterite valdajad peavad seda kaaluma eraldiseisvalt elektri- ja tuleohutuse seisukohast. Kortermaja elektripaigaldise projekteerimisel on soovitatav lähtuda ELV juhendist "Nõuded kortermaja mõõtekeskustele".

Hoone valdaja peab enne 0,4 kV võrguühenduse pingestamist tõendama elektripaigaldise nõuetekohasust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

0,4 kV võrguühenduse loomiseks tuleb sõlmida liitumisleping tarbimistingimuste muutmiseks.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
.	28.12.2017